



**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**  
**Provincia di Pisa**  
**Settore III "Assetto ed utilizzazione del territorio e ambiente"**  
sito web [www.comune.montopoli.pi.it](http://www.comune.montopoli.pi.it)  
mail [info@comune.montopoli.pi.it](mailto:info@comune.montopoli.pi.it) - PEC [info@pec.comune.montopoli.pi.it](mailto:info@pec.comune.montopoli.pi.it)  
Tel. Centralino 0571 449811 – Settore III 0571 449849

Montopoli in Val d'Arno, lì 10.06.2019  
Prot. n. 9761

Spett.le  
**Azienda Agricola Majnoni**  
Via Mazzana, 1  
5620 Montopoli in val d'Arno (PI)

**Allo Studio Associato di Geologia**  
**GEOPIU'**  
Via G. Byron, 20  
50127 Pisa (PI)  
PEC: [geopiu@epap.sicurezza postale.it](mailto:geopiu@epap.sicurezza postale.it)

**RACCOMANDATA A.R./PEC**

**Estremi di riferimento pratica:**  
**P.U. n. 003/2019**  
**prot. n. 6.137 del 11.04.2019**

**OGGETTO: PROPOSTA DI RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO DELLA CAVA IN LOCALITÀ COSTIA DELLA CHIECINA - P.U. 003/2019**

In riferimento a quanto comunicato nella prima istruttoria alla proposta di cui all'oggetto in data 16/05/2019 (prot.n. 2019/8222) ed in particolare per quanto concerne l'endoprocedimento per l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico attivato direttamente da questo settore, riportiamo quanto espresso dal Geologo incaricato, Dott.ssa Paola Peccianti, nel rilascio del parere a fronte della documentazione contenuta nell'istanza, pervenuto in data 24/05/2019 (prot.n. 2019/8770).

Il parere sopra citato ha carattere sospensivo e a tale proposito, si richiede quanto segue:

- Dovranno essere effettuate le verifiche di stabilità del versante allo stato di progetto (con particolare attenzione alla zona dei gradoni alti), considerando a tal fine le sezioni più sfavorevoli (art. 75 commi 4 e 5 del DPGR n. 48/R 2003 e s.m.i.), e valutando l'eventuale circolazione idrica ipodermica e profonda (verifiche ai sensi delle NTC 2018).
- Nella tavola 8 viene illustrata la planimetria di rimodellamento morfologico di progetto con gli assi drenanti principali e secondari. A tale proposito si prescrive di prevedere su ogni gradone di progetto, lato monte, una scolina, di adeguate dimensioni, finalizzata alla raccolta e allontanamento delle acque superficiali fuori dall'area di cava, verso i collettori principali.

Si ricorda inoltre:

- di rispettare quanto indicato negli artt. 74-75-76-77 del D.P.G.R. 48/R/2003 (Regolamento Forestale della Toscana);
- di comunicare tempestivamente a questo servizio ogni variazione al piano di coltivazione e di ripristino che intervenga anche per motivi di sicurezza ed ogni evento che abbia rilevanza ai fini idrogeologici ed ambientali nel corso della coltivazione stessa;
- che tutti gli accumuli non permanenti di materiali estratto dovranno essere adeguatamente stoccati in maniera tale da limitare gli effetti di ruscellamento concentrato;
- che i rimodellamenti finali del versante dovranno essere eseguiti in maniera tale da assicurare nel lungo termine la piena stabilità del versante ed il corretto deflusso delle acque di ruscellamento.



**COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO**  
**Provincia di Pisa**  
**Settore III "Assetto ed utilizzazione del territorio e ambiente"**  
sito web [www.comune.montopoli.pi.it](http://www.comune.montopoli.pi.it)  
mail [info@comune.montopoli.pi.it](mailto:info@comune.montopoli.pi.it) - PEC [info@pec.comune.montopoli.pi.it](mailto:info@pec.comune.montopoli.pi.it)  
Tel. Centralino 0571 449811 – Settore III 0571 449849

Inoltre ricordiamo che per ottemperare alle disposizioni regolamentari in tema di dematerializzazione della comunicazione, occorre che vengano forniti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) di codesta azienda agricola.

Il responsabile del procedimento è lo scrivente arch. Fausto Condello e può essere presa visione degli atti presso il Settore III "Assetto e Utilizzazione del territorio e ambiente" che è aperto al pubblico nei giorni di martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (Segreteria Amm.va Sandro Bartaloni, tel. 0571449849). Il Responsabile riceve solo su appuntamento negli stessi orari.

Il Responsabile del Settore III  
Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente  
arch. Fausto CONDELLO

